

課長	係長	担当
		

別記様式第1

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書

令和 年 月 日

東京消防庁

本所消防署長 殿

届出者

住 所 東京都墨田区横川四丁目6番6号

氏 名 瀬尾弘孝

電話番号 03-3622-0119

下記のとおり消防用設備等（特殊消防用設備等）の点検を実施したので、消防法第17条の3の3の規定に基づき報告します。

記

防火対象物	所在地	東京都墨田区横川4-6-6				
	名称	東京消防庁 本所消防署				
	用途	令別表第一(15)項				
	規模	地上	6階	地下	2階	延べ面積 15,621.5838 m ²
消防用設備等（特殊消防用設備等）の種類等		消火器具、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、泡消火設備、自動火災報知設備 非常警報器具及び設備、避難器具、誘導灯及び誘導標識、排煙設備 連結送水管（共同住宅用連結送水管）、非常電源（自家発電設備） 非常電源（蓄電池設備）、防排煙制御設備				
※ 受 付 欄		※ 経 過 欄		※ 備 考		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を実施した場合は、点検を実施した全ての者の情報を別記様式第3に記入し、添付すること。
3 消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの点検票を添付すること。
4 ※印欄は、記入しないこと。

0309080007

泡 消 火 設 備 点 検 票										固 定	
名 称		東京消防庁 本所消防署						防 火 管理者			
所 在		東京都墨田区横川4-6-6						立会者			
点検種別		機器・総合		点検年月日		令和 4 年 8 月 17 日 ~ 令和 4 年 8 月 18 日					
点 検 者		氏名 [REDACTED]		点 検 者		社名 中央理化工業株式会社東京北営業所 TEL 03-3946-7311					
				所属会社		住所 東京都豊島区巣鴨1-4-17					
点 検 設 備 名		ポンプ		製造者名 エバラ		電動機		製造者名 東芝		泡消火 薬剤混 合装置	
				型 式 等 125MSFP3 522				型 式 等 TIKK-FBU8		製造者名 日昭産業 型 式 等 MPPE-100VL	
点 検 項 目			点 検 結 果						措 置 内 容		
			種別・容量等の内容			判定			不 良 内 容		
機 器 点 検											
水 源	貯 水 槽		種別 コンクリート床下水槽		○						
	水 量		42 m³		○						
	水 状				○						
	給 水 装 置		ボールタップ方式（電動ボール弁）		○						
	水 位 計				○						
	圧 力 計				/						
	バ ル ブ 類				○						
加 圧 送 水 装 置	電 動 機 の 制 御 装 置	周 囲 の 状 況		地下2階 ポンプ室		○					
		外 形		ユニット型（専用）		○					
		表 示				○					
		電圧計・電流計		200V 100A		○					
		開閉器・スイッチ類		MCB100A		○					
		ヒューズ類		操作回路 10A		○					
		継 電 器				○					
		表 示 灯				○					
		結 線 接 続				○					
		接 地		D種接地工事		○					
		予 備 品 等		ヒューズ等		○					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

0309080007

加 圧 送 水 装 置	ボ 動 機	起 動 部	手操	周囲の状況	制御盤及び各放射区域	○			
			動	外 形	押しボタン 開閉弁×20個	○			
			式	標 識		○			
			作	機 能		○			
		装 置	自動 式起 動装 置	起開	圧力スイッチ	設定圧力 0.40 MPa	○		
				動閉	起動用圧力タンク	100ℓ型 1.17 MPa	○		
				用装	機 能	作動圧力 0.40 MPa	○		
			火知 災装 感置	感知器	専用 兼用	/			
				閉鎖型	72℃×108個	○			
				SPヘット					
	電 動 機	外 形		○					
		回 転 軸	1460rpm	○					
		軸 受 部	無給油方式	○					
		軸 継 手	ボルトカップリング	○					
		機 能	三相籠型誘導 入-△起動方式	○					
	ポ ン プ	外 形		○					
		回 転 軸	1500 rpm	○					
		軸 受 部	オイル潤滑	○					
		グランド部		○					
		連成計・圧力計	(連) -0.02MPa (圧) 0.59MPa	○					
		性 能	0.59MPa 900 L/min 78A	○					
	呼 水 装 置	呼 水 槽	100 L	○					
		バルブ類		○					
		自動給水装置	ボールタップ方式 20A	○					
減水警報装置		電極方式	○						
フ ー ト 弁			○						
性能試験装置			○						
高 架 水 槽 方 式		MPa	/						
	圧 力 水 槽 方 式		MPa	/					
減 圧 の た め の 措 置						/			
配 管 等	管 ・ 管 継 手	主管 (開)	×	備考記載②					
	支持金具 ・ つり金具		○						
	バルブ類		○						
	ろ 過 装 置	Y型ストレーナー 100A	○						
	逃 し 配 管		○						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

泡貯 消蔵 火槽 薬槽 剤等	消火薬剤貯蔵槽	400ℓ型 1基	○			
	消火薬剤	水成膜 (泡第1～6号) 400L	○	備考記載①		
	圧力計	1.15 MPa	○			
	バルブ類		○			
泡混 消合 火装 薬置 剤等	外形	プレッシャープロポーション方式	○			
	薬剤混合装置		○			
	加圧送液装置		/			
泡放 出口	外形	泡ヘッド (MFH-35-2) 222個	×	備考記載③		
	泡放出障害		○			
	未警戒部分		○			
流圧 水力 検知 装置	バルブ本体等	1台 自動警報弁 1.40MPa	○			
	リターディング・チャンパー		/			
	圧力スイッチ	設定圧力 0.09 MPa 作動圧力 0.09 MPa	○			
	音響警報装置・表示装置		○			
一斉開放弁 (電磁弁を含む。)		開第4-2号	○			
防護区画 (高発泡を用いる設備に限る。)	区画変更等		/			
	開口部の自動閉鎖装置		/			
非常停止装置 (高発泡を用いる設備に限る。)			/			
泡放射 用器具 格納箱 等	泡放射用 器具格納 箱	周囲の状況	/			
		外形	/			
		表示	/			
	ホース・ ノズル	外形	ホース m× 本 ノズル径 mm	/		
		ホースの耐圧性能	/			
	ホース接続口		/			
	開閉弁		/			
	表示灯		/			
耐震措置		フレキシブル継手	○			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

総 合 点 検								
固定式の泡消火設備	ポンプ方式	起動性能等	加圧 送水 装置					
			表示 ・ 警報等					
			電動機の運転電流	A				
			運 転 状 況					
		分布等	一 斉 開 放 弁					
			低 発 泡 を 用 いる も の 高 発 泡 を 用 いる も の					
	高架水槽方式等	分布等	減圧のための措置					
			表示 ・ 警報等					
			一 斉 開 放 弁					
			低 発 泡 を 用 いる も の 高 発 泡 を 用 いる も の					
		分布等	減圧のための措置					
移動式の泡消火設備	ポンプ方式	起動性能等	加圧 送水 装置					
			表示 ・ 警報等					
			電動機の運転電流	A				
			運 転 状 況					
		高架水槽等	分布等	減圧のための措置				
	発 泡 倍 率 等							
	表示 ・ 警報等							
	発 泡 倍 率 等							
	備 考				* 締切運転試験	* 地下1階アラーム弁	一次圧力	二次圧力
		吐出圧力 0.78MPa				1.11MPa	1.15MPa	
運転電流 45A								
* 電動機の始動方式区分 3コンダクタ式								
①泡消火薬剤（泡第1～6号）にPFOSが含有されている為、放出試験は省略としています。 * 2020年2月サンプリング試験実施（次回2023年2月） ②B1階 黒色区画の手動起動装置配管（15A）は、変形の為改修を要します。 ※駐車No.5前 ③以下の場所のフォームヘッドは、変形の為改修を要します。 ・ B1階 黄色区画フォームヘッド×1個 ※駐車No.16上 ・ B1階 白色区画フォームヘッド×1個 ※消防署側ELVホール前車路 * 諸警報（火災受信機へ発報）：故障、運転（B2階中監視盤、1階警報盤へ発報）：故障、運転、呼水槽減水								
測定機器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名
	回路計	SP-18D	自主	三和				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。